



JCSS
JCSS 0194

校正証明書

依頼者名	一般財団法人建材試験センター 工事材料試験所 武蔵府中試験室
依頼者住所	東京都府中市四谷6丁目31番10号
校正実施場所	(名称) 一般財団法人建材試験センター 工事材料試験所 武蔵府中試験室 (住所) 東京都府中市四谷6丁目31番10号
計量器の名称	圧縮試験機 油圧式
型式	油圧式 5段切換 型式 ACA-200A 堅型
能力	圧縮：2000kN
製造番号	9292(管理番号:M103) センサー器物番号(209409)
製造年月	2003年5月
製造者名	株式会社前川試験機製作所
力指示計	デジタル表示
校正レンジ	2000 kN (1000 kN, 500 kN, 200 kN, 100 kN)
校正方法	JIS B 7721-2018 による
実施条件	2頁のとおり
トランスファ標準器	3頁のとおり
校正結果	4頁～5頁のとおり
受付年月日	2021年 3月 9日
校正年月日	2021年 4月 16日

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2021年 4月 19日

東京都大田区大森南2丁目1-6番1号
株式会社 前川試験機製作所
大森事業所 試験機校正室
校正証明書発行責任者 前川 徳太郎



- この証明書は計量法第144条(第1項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- この証明書を発行した事業者は、JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017) に適合しています。
- この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋試験所認定協力機構) の MRA (相互承認) に加盟している IA JAPAN に認定された校正機関によって発行されます。この校正結果は ILAC/APAC の MRA を通じて、国際的に受け入れが可能です。

COPY



校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3 頁に記載した圧縮用力計をトランスファ標準器として用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は、3 回である。
- 3) 力計の位置を変更せず実施した。
- 4) 校正を行う最少レンジでは、ピストン位置を有効ストロークの 20%、40%、60%に変更して実施した。
- 5) 予備負荷及び各負荷サイクル間の待機時間は 300 秒以内である。
- 6) 力指示値の測定は、負荷が試験力に達すると同時に行った。
- 7) 本試験及び校正に必要な機器等は、校正を始める 1 時間前からすべての校正が終了するまで連続して通電が行われた。
- 8) 付属品はなし。
- 9) 校正実施場所の温度は 18.9 °C ~ 20.1 °C であり、各測定シリーズにおける温度変動は $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内であった。湿度は 41.0 % ~ 45.0 %、気圧は 1016 hPa ~ 1017 hPa であった。
- 10) 目視検査・一般検査において異常は認められなかった。

COPY



JCSS
JCSS 0194

校正に使用したトランスファ標準器

管 理 番 号	TR-28
名称及び器物番号	環状ばね型力計 : 6374
校正証明書番号	KE20TT-0341
型式及び定格容量	LD-20D 圧縮力 : 200 kN
指示計型式及び番号	デジタル : 02425
不確かさ及び等級	20 kN ~ 200 kN 1 級 相対拡張不確かさ 0.11% 40 kN ~ 200 kN 0.5 級 相対拡張不確かさ 0.09%
校 正 温 度	23 °C ±1 °C
校 正 実 施 日	2020 年 6 月 15 日
内挿校正式の有無	あり
管 理 番 号	TR-36
名称及び器物番号	環状ばね型力計 : 6273
校正証明書番号	KE21TT-0099
型式及び定格容量	LD-100D 圧縮力 : 1000 kN
指示計型式及び番号	デジタル : 02036
不確かさ及び等級	100 kN ~ 1000 kN 1 級 相対拡張不確かさ 0.23%
校 正 温 度	23 °C ±1 °C
校 正 実 施 日	2021 年 2 月 22 日
内挿校正式の有無	あり
管 理 番 号	TR-56
名称及び器物番号	ロードセル型力計 : N956501
校正証明書番号	JF-3047
型式及び定格容量	RCE-2MN-0909 圧縮力 : 2000 kN
指示計型式及び番号	デジタル : B560278
不確かさ及び等級	100 kN ~ 2000 kN 0.5 級 相対拡張不確かさ 0.09%
校 正 温 度	23 °C ±1 °C
校 正 実 施 日	2020 年 7 月 2 日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合わせ	組合わせ校正

COPY



校正結果

校正を行った力指示計: 定格容量 圧縮 : 2000kN

型式記号: ACA-200A

試験力の方向: 圧縮力

1. レンジ容量 100 kN 等級 (参考) 1 級

試験力 (kN)	相対偏差 指示誤差(%) q	拡張不確 かさ(±%) U	相対誤差 (参考) (%)			相対分解能 (参考)(%) a	トランスファ 標準器 管理番号
			繰返性 b	往復 v	零誤差 f_0		
20	0.04	0.30	0.09	----	0.00	0.20	TR-28
40	-0.12	0.30	0.13	----	0.00	0.10	TR-28
60	-0.13	0.30	0.06	----	0.00	0.07	TR-28
80	-0.08	0.30	0.02	----	0.00	0.05	TR-28
100	-0.06	0.30	0.04	----	0.00	0.04	TR-28

2. レンジ容量 200 kN 等級 (参考) 0.5 級

試験力 (kN)	相対偏差 指示誤差(%) q	拡張不確 かさ(±%) U	相対誤差 (参考) (%)			相対分解能 (参考)(%) a	トランスファ 標準器 管理番号
			繰返性 b	往復 v	零誤差 f_0		
40	-0.14	0.30	0.18	----	0.00	0.25	TR-28
80	-0.17	0.30	0.07	----	0.00	0.13	TR-28
120	-0.11	0.30	0.04	----	0.00	0.08	TR-28
160	-0.15	0.30	0.03	----	0.00	0.06	TR-28
200	-0.13	0.30	0.01	----	0.00	0.05	TR-28

3. レンジ容量 500 kN 等級 (参考) 1 級

試験力 (kN)	相対偏差 指示誤差(%) q	拡張不確 かさ(±%) U	相対誤差 (参考) (%)			相対分解能 (参考)(%) a	トランスファ 標準器 管理番号
			繰返性 b	往復 v	零誤差 f_0		
100	-0.16	0.31	0.19	----	0.00	0.20	TR-36
200	0.03	0.30	0.15	----	0.00	0.10	TR-36
300	0.01	0.30	0.06	----	0.00	0.07	TR-36
400	0.01	0.30	0.10	----	0.00	0.05	TR-36
500	-0.01	0.30	0.08	----	0.00	0.04	TR-36

COPY



校正結果

4. レンジ容量 1000 kN 等級 (参考) 1 級

試験力 (kN)	相対偏差 指示誤差(%) q	拡張不確 かさ(±%) U	相対誤差 (参考) (%)			相対分解能 (参考)(%) a	トランスファ 標準器 管理番号
			繰返性 b	往復 v	零誤差 f_0		
200	-0.15	0.30	0.05	-----	0.00	0.20	TR-36
400	0.00	0.30	0.05	-----	0.00	0.10	TR-36
600	-0.09	0.30	0.10	-----	0.00	0.07	TR-36
800	-0.12	0.30	0.08	-----	0.00	0.05	TR-36
1000	-0.15	0.30	0.06	-----	0.00	0.04	TR-36

5. レンジ容量 2000 kN 等級 (参考) 0.5 級

試験力 (kN)	相対偏差 指示誤差(%) q	拡張不確 かさ(±%) U	相対誤差 (参考) (%)			相対分解能 (参考)(%) a	トランスファ 標準器 管理番号
			繰返性 b	往復 v	零誤差 f_0		
400	-0.01	0.35	0.07	-----	0.00	0.25	TR-56
800	0.17	0.33	0.25	-----	0.00	0.13	TR-56
1200	0.09	0.30	0.04	-----	0.00	0.08	TR-56
1600	0.08	0.30	0.09	-----	0.00	0.06	TR-56
2000	0.03	0.30	0.06	-----	0.00	0.05	TR-56

- 1). 上記拡張不確かさは信頼水準約95%に相当し、包含係数 k は2である。
- 2). 拡張不確かさはJCG204S21 JCSS不確かさの見積もりガイドに従って算出した。
- 3). 相対誤差の決定は、JIS B 7721 : 2018の 6.4.5項及び 6.5項、相対分解能の決定は同 6.2項及び 6.3項、等級分類の判定基準は同 6.4.7項及び 7項による。

以下余白

COPY