

2022年2月21日  
一般財団法人建材試験センター

有限会社小島建材店に係る JIS マーク表示認証の取り消しについて

一般財団法人建材試験センターは、2022年2月21日付けで JIS 認証事業者である有限会社小島建材店の JIS マーク表示認証を取り消しました。

2022年2月3日に JIS 認証事業者である有限会社小島建材店に対し臨時の審査を実施した結果、生産量と出荷量の記録が整合しない、荷卸し時に余った製品に新たに製造した製品を混ぜて出荷するなど、適切な製造及び出荷が継続的に行われていない状態で JIS マーク品を出荷していた事実等を確認しました。

審査内容の検討の結果、不適合の内容が重大であると判断したため、省令に基づき下記の JIS マーク表示認証を取り消しました。

記

認証番号 : TC0308203  
認証取得年月日 : 2008年9月8日  
認証事業者名 : 有限会社小島建材店  
認証工場の住所 : 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘12番2号  
日本産業規格の番号 : JIS A 5308  
日本産業規格の種類 : レディーミクストコンクリート

以上