



## アンカーの引張試験報告書

\*\*\*\* \*\* 殿

受付番号	工試第 M20230*****-20230100****
受付日	2024年 *月**日
発行日	2024年 *月 *日

一般財団法人 建材試験センター  
工事材料試験所長  
\*\*\* \*\*

武蔵府中試験室  
〒183-0035 東京都府中市四谷  
6丁目31番10  
電話番号 042(351)7117  
試験監督者 \*\*\*\*

工事名称	—
------	---

## 1. 試験対象（依頼者提出の資料による）

所在地	—
試験箇所	—
アンカーの種類	接着系アンカー
アンカーの径	D13
数量	D13：5箇所

## 2. 試験内容

試験方法	接着系アンカーで固定されたアンカー筋（異形棒鋼：D13*）に、簡易型引張試験機を設置し、鉛直方向に指定荷重*を確認するまで引張荷重を加え、除荷後に目視にて外観観察を行った。
試験機	型式：****
試験日	*****年 *月 *日
試験責任者	—

## 3. 試験結果

径	番号	確認荷重 kN	外観観察
D13	1	—	異常なし
	2	—	異常なし
	3	—	異常なし
	4	—	異常なし
	5	—	異常なし
備考		・試験中状況を写真-*に示す。	