

品質性能試験報告書

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 * * * * *
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号

試験名称	はく落防止工の押抜き試験		
依頼者	名称：株式会社* * * * * 所在地：* * 県* * 市* * * * *		
試験項目	押 抜 き		
試験体	名称：はく落防止工 商品名 ¹⁾ ：* * * * * 材質 ¹⁾ ：* * * * * 下地の寸法：600mm×400mm×60mm 数量：3 体 工事名 ¹⁾ ：* * * * *		
	[備考] 依頼者がはく落防止工をコンクリート下地に施工したものが搬入された。		
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。		
試験方法	試験は、東日本高速道路株式会社，中日本高速道路株式会社，西日本高速道路株式会社「NEXCO 試験方法 第 4 編 構造関係試験方法」の試験法 424-2011 はく落防止の押抜き試験方法に従って行った。		
試験結果	試験体番号	変位 10mm 以上における 最大荷重 (kN)	変位 10mm 以上における 最大荷重時の変位 [参考] (mm)
	1	* *	50.0
	2	* *	50.0
	3	* *	50.0
	平均	* *	50.0
	[備考] 荷重－変位曲線を図 1～図 3 に，試験後の試験体状況を写真 2～写真 4 に示す。		
試験期間	* * * * 年 * * 月 * * 日		
担当者	材料グループ 統括リーダー * * * * * * * * * * (主担当)		
試験場所	中 央 試 験 所 (埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号)		

図 1 荷重－変位曲
線 試験体記号：1

図 2 荷重－変位曲
線 試験体記号：2

図 3 荷重－変位曲
線 試験体記号：3

写真 1 試験後の試験体状
況 試験体記号：1

写真 2 試験後の試験体状
況 試験体記号：2

写真 3 試験後の試験体状
況 試験体記号：3

以上